

Przegląd okresowy Pumpfix F w studzience

Dane produktowe

Nr art.: 80118S

GTIN:

Grupa Rabatowa: 00

Opis

Przegląd urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix F w studzience

Zakres usług (wszystkie prace wykonywane są zgodnie z kartą inspekcyjną):

- Kontrola działania
- Wyjęcie pokrywy ryglującej i sprawdzenie uszczelki pokrywy
- Wyjęcie klap, sprawdzenie uszczelek klap, czyszczenie komponentów
- Smarowanie ruchomych części
- Złożenie urządzenia
- Badanie szczelności
- Zamknięcie zamknięcia awaryjnego (obydwie klapy zamknięte)
- Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację
- Zarejestrowane wartości udokumentowane zostają w protokole z przeglądu

Studzienki:

- Do przeprowadzenia prac serwisowych w studzienkach wymagane są zgodnie z przepisami BGV C5 § 34 i BGR 236 pomiar stężenia gazów, zastosowanie zabezpieczenia przed upadkiem i ze względów bezpieczeństwa obecność osoby zabezpieczającej.
- Zleceniodawca zapewnia znającą obiekt osobę asystującą, która musi być obecna podczas przeglądu.

Warunki na miejscu:

- Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu.
- Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego.
- Przyłączy węża wodnego musi być w pobliżu.

Wskazówka:

- Regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej.

Cena nie zawiera następujących kosztów:

- Koszty materiału powyżej 50 PLN
- Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata.
- Utrudnione warunki, naprawy, dodatkowa praca
- Nieskuteczny dojazd wskutek nieobecności klienta mimo uprzedniego powiadomienia

Zawory przeciwwzalewowe wymagają zgodnie z normą DIN 1986-3 co pół roku przeglądu przez specjalistyczną firmę.

Podana cena dotyczy jednego przeglądu.

Od zlecenia do wykonania usługi należy się liczyć z czasem realizacji 10 dni roboczych.